

落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その4工事 工事説明会（令和7年8月21日、23日、26日、30日）

主な質疑応答一覧

分類	No.	ご質問・ご意見	回答
支障物関係 について	1	支障物について、なぜ事前調査で調べきれなかったのか。	周辺構造物の竣工図には支障物の記載がなく、予想することができませんでした。
	2	別の支障物が新たに見つかった場合、それを除去するために公園内の工事が延長するの か。	シールド工事の支障物除去と公園内のマンホール築造は同時に施工を行うため、公園 内の工事の工期には影響しません。
公園関係 について	3	公園復旧はいつになるのか。	公園内の下水道工事は令和11年3月末までを予定しており、公園復旧工事は令和12年 末頃までと考えています。ただし、公園の整備形態によるため、正確な公園整備完了時 期は現在板橋区と調整中です。
	4	公園復旧形態は、原状復旧ではないのか。	皆様の意見を踏まえながら引き続き板橋区と協議を行い、調整していきます。
	5	他の土地を代替公園にすることはできないのか。	他の土地については地権者の方もいらっしゃるため、代替公園としての利用は困難で あると考えています。
	6	公園復旧に向けての協議会を開催してほしい。	協議会の開催の方法や時期については、板橋区と調整いたします。
騒音・振動 について	7	シールド掘進時に騒音や振動は発生するのか。	地下深くで工事を行うため、シールド掘進時の騒音・振動は一般的に感じにくいで す。
工事 について	8	中丸児童遊園内での作業時間に変更はあるのか。	実作業時間（音の出る作業）は、8:30～17:00を予定しており変更はありません。 説明資料に記載している時間は、人の出入りも含めて8:00～18:00としています。
	9	停止しているシールド機付近の地下水位はどの程度なのか。	地下水位は、地盤面から約2mとなります。
その他	10	シールド停止位置付近の四ツ又地下駐車場の建設工事時期はいつか。	平成5年3月～平成13年12月となります。
	11	地盤のことが心配なので、今後の工事は安全に行ってほしい。	シールド機は比較的硬い地盤を掘進する予定ですが、路面沈下等がないよう施工管理 を徹底いたします。
	12	Webサイトはいつ頃公開予定か。	Webサイトの公開は、令和7年9月末頃を目途に公開予定です。
	13	説明会開催案内の配布範囲は前回の範囲から変更しているのか。	前回と同様の配布範囲としています。